Klantverantw.:
Opdrachtn.:
Klantnr. : 89471
Cont.pers.:
Tel.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: stein@deschacht.be

ProKo.: LS18
Verslagnr.: 6045683
Voorl. verslagnr.:
Datum: 18/06/2023

INSP-205

OCB vzw
Member of OCB Group

Klant / Opdrachtgever:

JUSTE DD
SINT ELOOISSTRAAT 111
8020 RUDDERVOORDE

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LS OF ZLS
(Boek 1 van KB 08/09/2019) - Algemene Directie Energie
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie INSP-205 volgens procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

IDENTIFICATIE

Erkend organisme: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 **Agent-bezoeker:** 501 DEMURIE KRIS

Eigenaar/beheerder/uitbater: **Naam:** Decoratie Thuyn **Adres:** Marseillestraat 310 9000 Gent

Installateur/verantw. werk: **Naam:** JUSTE DD **Adres:** SINT ELOOISSTRAAT 111 8020 RUDDERVOORDE **B.T.W.:**

Adres installatie: THUYN DECORATIE MARSEILLESTRAAT 310 GENT 9000 **Private HS-cabine:** NEE

Type installatie: wooneenheid **Toestel/Install. ID:** 310

EAN nr.: nog toe te wijzen **Netbeheerder:** Fluvius **Teller nr.:** 41363875 **Nachtteller nr. :** nvt

CONTROLE

Basis: KB van 8/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.

Type: vrij controlebezoek van oude huishoudelijke installatie (hfst. 8.4.3)
gelijkvormigheidscontrole ná ingebruikname belangrijke wijziging/uitbreiding (hfst.6.4)

Afwijking deel 8 Boek 1 *: toegepast **Installatiedatum:** voor 01/10/81 + tussen 01/10/1981 en 01/06/2020 + na 01/06/2020

(*) Bij controle hfst.6.4, referentie van document “aanvang installatie vóór 01/06/2020”: nvt

Datum: 01/06/2023 **Volgende controle binnen** 300 **maand of uiterlijk vóór** 30/06/2048

Inhoud: Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle. Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

INSTALLATIE

Spanning: aanwezig **Aansluiting:** ondergronds **Wachtbuis:** niet geplaatst **Isolatieplaat:** niet aanwezig

Nom. spanning: 1 x 240V **Max. beveiliging:** 40A **Hoofdbeveiliging:** - **Alg. scheidingsschak.:** alg.diff.schakelaar

Meter-bordverbinding: **kabeltype:** XGB **aantal geleiders:** 4 **doorsnede:** 6 **mm²**

Voedingsbekabeling: **kabeltype:** papier-lood **aantal geleiders:** 4 **doorsnede:** bestaand **mm²**

Aardverbinding: **aard:** gemeenschappelijk **bereikbaarheid:** in orde - gemeenschap. aardonderbreker is bereikbaar

Aardelektrode: **type:** pen **sectie:** 16 **mm²**

Diff. schakelaar: **algemene:** 2p 63A/300mA **bijkomende:** 2p 40A/30mA

Eéndraadschema en situatieplan: ■ zie bijlage ☐ **referentie:**

Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema en plan: in orde **Staat vast of - opgesteld materieel:** in orde

Aanwezige bijzondere installaties: ☐ **PV** ☐ **zwembad** ☐ **sauna** ☐ **voeding elektrisch voertuig** ☐ **-**

Nog niet geplaatst: ☐ **keuken** ☐ **badkamer** ☐ **C.V.** ☐ **verlichting** ☐ **-**
☐ **gasmeter** ☐ **watermeter** ☐ **hoofd -** ☐ **bijkomende - equipotentiaal verbinding**

Aantal borden: 2 **Aantal eindstroombanen, incl reserve:** 10

RESULTATEN

Algemene isolatieweerstand: 671 **MOhm** **Spreidingsweerstand:** 8.74 **Ohm**

Testknop diff.schak.: in orde **Controle foutlus:** in orde **Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding:** in orde

Bescherming tegen elektrische schokken: **rechtstreekse aanraking:** in orde **onrechtstreekse aanraking:** in orde

Bescherming tegen overstroom: in orde **Bescherming vast of - opgesteld materieel klasse I:** in orde

controle organisme
vereniging zonder winstoogmerk
gewestelijke zetel: in elke provincie

maatschappelijke zetel:
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich

T : 03 / 451 37 00
F : 03 / 451 37 10

www.ocb.be
info@ocb.be

BTW BE 0404.312.034
Bank KBC BE97 4053 0205 0149

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N	geen
I	geen

BESLUIT

De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019.
De volgende controle moet worden uitgevoerd **uiterlijk op hoger vermelde datum volgende controle**.
De ééndraadschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend. De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie zijn verzegeld.

Voor de Technisch Directeur,



Ir. G. Croes

RAADGEVINGEN / REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

Lees de reglementaire voorschriften via deze link: https://www.ocb.be/documenten/2020/Informatienota_reglementaire_voorschriften.pdf